

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, РОССИЯ, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13, б  
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Камышин, ул.  
22 Партсъезда, дом 10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. заведующего санитарно-гигиенической  
лабораторией, врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Л.П. Олейникова

подпись

И. О. Фамилия

18.12.2023

дата



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 29512 от 18.12.2023

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таловского сельского поселения; юридический адрес: 403854 Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д. 4, офис 1; фактический адрес: 403854 Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д. 4, офис 1; ИНН 3453005404

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 546-2022 от 30.12.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таловского сельского поселения; 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д. 4, офис 1; ИНН 3453005404

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таловского сельского поселения; 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Песчаная, д. 42 (Точка отбора: 1. Водопроводный кран)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 04.12.2023 09:55

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр. 1

8. Дата и время доставки пробы (образца): 04.12.2023 10:45  
9. Код работы: ПК.Кр.3697.1  
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21  
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012  
12. Дополнительные сведения: -  
Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)  
Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов  
Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)  
Условия хранения: -  
Другие сведения: -  
Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене Куликовой О.Н.  
(должность, Фамилия И.О.)  
Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлий Е.А.  
подпись Ферлий Е.А.  
Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Кр.3697.1  
Дата поступления в лабораторию: 04.12.2023

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы: 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения  
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1263

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/1 см <sup>3</sup>	0	не более 50	ГОСТ 34786-2021
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	
Энтерококки	КОЕ / 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	
Колифаги	БОЕ / 100 см <sup>3</sup>	0	отсутствие	

\*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 06.12.2023

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.Кр.3697.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2023

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 953

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	5 <sup>1</sup>	х	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность <sup>2</sup>	мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	менее 0,58	х	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Запах	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-2016

\*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.1



Дополнение к методике:

<sup>1</sup>по (Сг-Со) шкале цветности, 25°C

<sup>2</sup>измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 11.12.2023

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Володина Л.С.	
Инженер-лаборант	Третьяк М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 фак. (844-2) 36-03-15

E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)

**Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э**

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/фак. 844(57) 9-41-15, тел/фак. 844(57) 9-19-62

E-mail: [kamyshin@fguz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@fguz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39532 ОТ 12.12.2023**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная с водопроводного крана по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Песчаная, д. 42 (МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таловского сельского поселения), по микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ) при 37<sup>0</sup>С, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, Escherichia coli (E.coli), энтерококки) **соответствует** требованиям табл.3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная с водопроводного крана по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Песчаная, д. 42 (МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таловского сельского поселения), по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) **соответствует** требованиям табл.3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделом санитарного  
и эпидемиологического надзора,  
защиты прав потребителей -  
врач по общей гигиене

Штремель М.Ю.

\_\_\_\_\_ /  
должность

\_\_\_\_\_ /  
ФИО

\_\_\_\_\_ /  
подпись

